



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007474

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

HDLRTO-100; Un=AC380V; In: 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A; 额定分断能力(I1): 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件: Un=AC380V, In=100A

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2016年01月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836740



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007473

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

HDLRT0-200; 熔断体:Un=AC380V; In:80A, 100A, 120A, 150A, 200A; 额定分断能力(I1):50kA; 分断范围和使用类别:gG; 熔断器支持件:Un=AC380V, In=200A

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2015年12月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836524



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007472

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

HDLRTO-400; 熔断体: Un:AC380V; In:150A, 200A, 250A, 300A, 350A, 400A; 额定分断能力(I1):50kA; 分断范围和使用类别:gG; 熔断器支持件:Un:AC380V; In:400A

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2015年12月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836523



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007471

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

HDLRTO-600; Un=AC380V; In=350A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A; 额定分断能力
(I1): 50kA; 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件: Un: AC380V; In: 600A

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2016年01月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836506