



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010302397628

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 熔断器式隔离开关

NHR17-32/2, NHR17-32/3, NHR17-32/4, NHR17-63/2, NHR17-63/3, NHR17-63/4;  
Ui:500V; Ith:32A, 63A; Ue:AC400V; Ie:32A, 63A; 额定限制短路电流:50kA; AC-  
22B; 2P, 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年04月02日      有效期至: 2015年04月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0220963

15



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010302064122

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

### 产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

NHR17-250/3□; Ui:800V; Ith:250A; Ue:AC400V/690V; Ie:250A; Iq:50kA  
(690V), 100kA (400V); 使用类别:AC-23B (400V), AC-21B (690V); 3P

### 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月20日      有效期至: 2016年01月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月23日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0350072



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010302064121

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

### 产品名称和系列、规格、型号

#### 熔断器式隔离开关

NHR17-100/30、31;NHR17-160/30、31; Ui:800V; Ith:100A, 160A;  
Ue:AC400V/690V; 400V; Ie:100A, 160A; 690V; Ie:100A, 160A; Iq:50kA  
(690V), 100kA (400V); 使用类别:AC-23B (400V), AC-21B (690V); 3P; 辅助  
开关: YBLX-JW2; Ith:3A; AC-15; Ue :AC380V, Ie:3A

### 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月20日      有效期至: 2016年01月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月23日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0350086

13



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010302064118

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

### 产品名称和系列、规格、型号

#### 熔断器式隔离开关

NHR17-400/30、31;NHR17-630/30、31;Ui:800V;Ith:400A,630A;  
Ue:AC400V/690V;400V:Ie:400A,630A;690V:Ie:400A,630A;Iq:50kA(690V),100kA  
(400V);使用类别:AC-23B(400V),AC-21B(690V);3P;配用的辅助开关:YBLX-  
19:Ith:5A;AC-15;Ue:AC380V,Ie:0.79A

### 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年01月20日      有效期至: 2016年01月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年07月22日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0350076