

59



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307409760

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NM1LE-225S, NM1LE-225H Ue: AC220V/230V (2P), 380V/400V (3P, 4P); Ui: AC800V  
In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 使用类别: A类; 脱扣级  
别: 10; 漏电脱扣器类型: 电子式; Ics: S: 15kA; H: 25kA; Icu: S: 30kA; H: 50kA;  
IΔn: 30/50/100/200/300/500mA 三档可调; AC型: IΔm: S: 7.5kA, H: 12.5kA; 2P, 3P, 3P+N (带三个保护  
极, N极不可开闭), 3P+N (带四个保护极, N极不可开闭), 4P (带三个保护极, N极可开闭), 4P; 配用的  
辅助触头: AC-15; Ue: 400V; Ie: 0.3A; 符合附录N的电子附件: 欠压脱扣  
器: Us: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V; 带有延时功能的分励脱扣器: Us: AC240V; 电动操作机  
构: Us: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V; 型号详见附录

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年05月21日      有效期至: 2015年06月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年06月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn



Q 0558133



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307409759

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NM1LE-100S, NM1LE-100H Ue: AC220V/230V(2P), 380V/400V(3P, 4P); Ui: AC800V;  
In: 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 63A, 70A, 75A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 使  
用类别: A类; 脱扣级别: 10; 漏电脱扣器类型: 电子式; Ics: S: 15kA; H: 25kA; Icu: S: 30kA; H: 50kA;  
I $\Delta$ n: 30/50/100/200/300/500mA三档可调; AC型; I $\Delta$ m: S: 7.5kA, H: 12.5kA; 2P, 3P, 3P+N(带三个保护  
极, N极不可开闭), 3P+N(带四个保护极, N极不可开闭), 4P(带三个保护极, N极可开闭), 4P; 配用的  
辅助触头: AC-15; Ue: 400V; Ie: 0.3A; 符合附录N的电子附件: 欠压脱扣  
器: Us: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V; 带有延时功能的分励脱扣器: Us: AC240V; 电动操作机  
构: Us: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V; 型号详见附录

### 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年05月21日      有效期至: 2015年06月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年06月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010307108997

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器(漏电断路器)

NM1LE-630S/H Ue:AC400V; In:400A, 500A, 630A; I $\Delta$ n:0.1A, 0.2A, 0.3A, 0.5A, 1.0A(三档可调)/ AC型; S型: Ics:25kA; Icu:50kA; H型: Ics:32.5kA; Icu:65kA; 过电流脱扣器类型:热磁式; 使用类别:A类; 漏电脱扣器类型:电子式; I $\Delta$ m:12.5kA(S型), 17.5kA(H型); 脱扣级别:20; 3P, 3P+N, 4P; 配用的辅助触头:AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A; 型号详见附录

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年12月29日      有效期至: 2015年12月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004年02月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010307486823

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

NM1LE-400S, NM1LE-400H Ue: AC400V; Ui: AC800V; In: 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过  
电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10; 漏电脱扣器类型: 电子  
式; Ics: S: 25kA; H: 32.5kA; Icu: S: 50kA; H: 65kA; I $\Delta$ n: (0.05A, 0.1A, 0.2A),  
(0.1A, 0.2A, 0.3A), (0.2A, 0.3A, 0.5A), (0.3A, 0.5A, 1A); AC型; I $\Delta$   
m: S: 12.5kA, H: 16.5kA; 3P, 3P+N(带三个保护极, N极不可开闭), 3P+N(带四个保护极, N  
极不可开闭), 4P(带三个保护极, N极可开闭), 4P; 配用的辅助触头: AC-  
15; Ue: 400V; Ie: 0.4A; DC-13, Ue: 230V; Ie: 0.2A; 符合附录N的电子附件: 带有延时功能  
的分励脱扣器: Us: AC240V; 型号详见附录

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年05月22日 有效期至: 2016年07月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011年07月15日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

http://www.cqc.com.cn



Q 0543413



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307410734

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

NM1LE-800S, NM1LE-800H Ue: AC400V; In: 400A, 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; NM1LE-800S: Ics=25kA, Icu=50kA; NM1LE-800H: Ics=35kA, Icu=70kA; 额定剩余动作电流 $I_{\Delta n}$ : 0.05/0.1/0.2/0.3/0.5/1A(三档可调 0.05/0.1/0.2A, 0.1/0.2/0.3A, 0.2/0.3/0.5A, 0.3/0.5/1A); 额定剩余动作类型: AC型(延时型); 漏电脱扣器的类型: 电子式; 剩余接通和分断能力 $I_{\Delta m}$ : 12.5kA, 17.5kA; 使用类别: A类; 极数: 3P, 4P; 配用的辅助报警触头: AC-15: Ue: AC400V, Ie: 3A; DC-13: Ue: DC230V, Ie: 0.2A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年07月14日

有效期至: 2015年07月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0282816