



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307148133

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

NM8S-100S、NM8S-100H、NM8S-100R Ue:AC400/690V; In:40A, 50A, 63A, 80A, 100A;  
AC400V:S型:Icu=Ics:50kA;H型:Icu=Ics:70kA; R型:Icu=Ics:100kA;AC690V:S  
型:Icu=Ics:8kA; H型:Icu=Ics:10kA;R型:Icu=Ics:15kA;使用类别:A类;极数:3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2010年03月12日      有效期至: 2015年03月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2005年05月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307148132

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8S-250S、NM8S-250H、NM8S-250R

Ue:AC400/690V; In:100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; AC400V:S型  
Icu=Ics:50kA, H型; Icu=Ics:70kA, R型; Icu=Ics:100kA; AC690V:S型; Icu=Ics:8kA, H  
型; Icu=Ics:10kA, R型; Icu=Ics:15kA; 使用类别:A类; 极数:3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年03月12日      有效期至: 2015年03月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年05月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307139070

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

NM8-1250S、H/3P, 4P Ue:AC400V/690V; In:630A, 700A, 800A, 1000A, 1250A;  
Icu:AC400V:S:50kA, H:70kA; AC690V:S:10kA, H:20kA; Ics:AC400V  
S:25kA, H:35kA; AC690V S:5kA, H:10kA; 使用类别:A类; 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年03月12日      有效期至: 2015年03月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年01月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307067297

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 产品名称和系列、规格、型号

#### 塑料外壳式断路器

NM8-630S/H/R、NM8S-630S/H/R In: 250A、315A、350A、400A、500A(NM8-630S/H/R)  
In: 250A、315A、350A、400A、500A、630A(NM8S-630S/H/R) Ue: AC400V/690V、  
DC250V(单极)、DC500V(两极串) 过电流脱扣器类型: 电磁式、电子式 Ue=AC400V  
时: S型: Ics=Icu=70kA、H型: Ics=Icu=100kA、R型: Ics=Icu=125kA; Ue=AC690V  
时: S型: Ics=Icu=10kA、H型: Ics=Icu=20kA、R型: Ics=Icu=35kA; Ue=DC250V(单  
极)/500V(两极串): Ics=Icu=50kA 使用类别:A类 3P、4P

### 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2010年05月24日      有效期至: 2015年05月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年07月25日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



25



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307032485

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8-100S, NM8-100H, NM8-100R; 详见参数附件

### 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年06月07日

有效期至: 2015年06月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年03月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0257512



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307023460

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器  
NM8-250S, NM8-250H, NM8-250R; 详见参数附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年09月21日      有效期至: 2015年06月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307452197

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8-1600S, H NM8S-1600S, H Ue: AC380V/400V/415V; In: 1000A, 1250A, 1600A; Ics: S  
型: 25kA, H型: 35kA; Icu: S型: 50kA, H型: 70kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电子式; 使  
用类别: A类; 3P, 4P; 配用的辅助触头: AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; 型号详见附件

### 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月04日      有效期至: 2016年01月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307387126

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

NM8-800S、NM8-800H、NM8-800R 额定工作电流:400A, 500A, 600A, 630A, 700A, 800A;  
额定工作电压:AC380V/400V/415V/660V/690V;额定极限短路分断能力:AC380V/400V/415V:S/50kA, H/70kA, R/85kA;  
AC660V/690V:S/10kA, H/12kA, R/15kA;额定运行短路分断能力:AC380V/400V/415V:S/35kA, H/50kA, R/65kA;  
AC660V/690V:S/10kA, H/10kA, R/10kA;使用类别:A类;极数:3极

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2010年01月18日

有效期至: 2015年01月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010307377654

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

NM8-250S、NM8-250H 额定工作电流:50A、63A、80A、100A、125A、160A、180A、  
200A、225A、250A;额定工作电压:AC220V/240V,DC250V;额定极限短路分断能  
力:AC220/240V:S型:25kA;H型:45kA;DC250V:S型:20kA;H型:35kA;额定运行短路分断  
能力:AC220/240V:S型:25kA;H型:45kA;DC250V:S型:20kA;H型:35kA;使用类别:A类;脱  
扣级别:10、20;极数:1极

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2009年12月01日

有效期至: 2014年12月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307163871

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8S-1250S, H Ue: AC415V/690V; In: 630A, 700A, 800A, 1000A, 1250A; S  
型: Ics: 25kA/5kA; Icu: 50kA/10kA; H型: Ics: 35kA/10kA; Icu: 70kA/20kA; 使用类别: A  
类: 3P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年03月12日      有效期至: 2015年03月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年10月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010307249255

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM8-125 Ue:AC220/240V;In:16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;过电流脱扣器类型:电磁式;Ics=Icu=45kA;使用类别:A类;极数:1P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2010年04月21日      有效期至: 2015年04月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2007年09月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

