



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010307122816

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器(漏电断路器)

NM8L-100S/H/R Ue=AC400V; In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; S型: Ics=Icu=50kA; H型: Ics=Icu=100kA; R型: Ics=Icu=125kA; 非延时/延时型(AC型): I $\Delta$ n: 0.05-0.1-0.2-0.5(A), 0.1-0.3-0.5-1(A), 0.3-0.5-1-2(A) 可调; 0.1-0.3-0.5-1(s), 0.2-0.5-1-2(s), 0.2-1-2-3(s) 延时可调; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; I $\Delta$ m: 25%Icu; 使用类别: A; 极数: 3P, 4P; 配用的辅助触头: AX(辅助触头), AL(报警触头); AC-15: AC380V/0.79A; DC-12: DC220V/0.12A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月30日 有效期至: 2016年01月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004年07月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307100997

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

NM8L-250S、NM8L-250H、NM8L-250R、NM8SL-250S、NM8SL-250H、NM8SL-250R、  
NM8SL-100S、NM8SL-100H、NM8SL-100R Ue:AC400V; In:  
100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (NM8L-250); 40A, 50A, 63A, 80 A, 100A (NM8SL-  
100); 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (NM8SL-250); 过电流脱扣器类型:电子式  
(NM8SL-100, NM8SL-250), 电磁式 (NM8L-250); Ics=Icu: S型:50kA, H型:100kA, R  
型:125kA (NM8L-250); Ics=Icu: S型:50kA, H型:70kA, R型:100kA (NM8SL-250, NM8SL-  
100); I $\Delta$ n: 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2A (四档可调); 延时型: I $\Delta$ m=25%  
Icu; 额定剩余动作类型:AC型; 漏电脱扣器类型:电子式; 使用类别:A; 极数:3P、4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年05月24日      有效期至: 2015年05月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004年01月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010307134476

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

具有剩余电流保护的断路器(漏电断路器)  
NM8L-630S/H/R, NM8SL-630S/H/R;型号规格见附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年01月30日      有效期至: 2016年01月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2004年11月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

