



产品认证证书

证书编号: CQC05123012872

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产厂名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

电涌保护器

NU6-III、NU6-III/F 开路电压 U_{oc} (1.2/50 μ s): 2kV、3 kV、4 kV、6kV、10 kV、20 kV; 最大持续工作电压 U_c : AC275V、AC320V、AC385V; 电压保护水平 U_p : 1.5kV; 短路电流 I_{sc} (8/20 μ s); 1kA, 1.5kA, 2kA, 3kA, 5kA, 10kA

产品标准和技术要求

GB18802.1-2002

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后的监督

上述产品符合CQC标志认证实施规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

(本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年04月27日)

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0005770