



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010308227092

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

### 产品名称和系列、规格、型号

刀形触头熔断器底座  
RT36-00-3P;Un:690V; In:160A;分断电流:120kA;3P

### 产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-012:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2016年01月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2007年07月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836526





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007488

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

RT36-0(NT0); 熔断体:Un:AC500V, AC660V, AC690V; 熔断体:In:4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; 额定分断能力I1:AC500V:120kA, AC660V/690V:50kA; 分断范围和使用类别:gG; 熔断体支持件:Un:AC500V, AC660V, AC690V; 熔断体支持件:In:160A

## 产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-012:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2015年08月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836145